

История изменений KSE Device Tool SIB

[201.05.02.03] - 15.04.2024

Добавлено

- Вкладка "Помощь" со ссылкой на руководство и схемой подключения
- Вкладка "О программе"
- Информация о коэффициентах калибровки (только для чтения)
- Информация о состоянии калибровки АЦП
- Источником Выхода 2 теперь можно выбрать и 1-й и 2-й канал

Изменено

- Немного увеличен шрифт показаний источников на вкладке "Настройки"
- При смене режимов Термопара/Термосопротивление больше не будут показываться настройки другого режима

Исправлено

- При одинаковых токах ошибок должны гореть все индикаторы
- Ошибка округления в токах ошибок
- Масштабирование выходного значения больше не применяется, т.к. в этом нет необходимости

Удалено

- Удалена возможность задать источником выхода сам выход
- Удалена возможность задать источником холодного спая ЭДС и сопротивление

[201.05.02.02] - 16.06.2023

Добавлено

- Поддержка Windows 7.
- Автоматическая перезагрузка после изменения min/max выходов.

Исправлено

- Масштабирование выходного значения

[201.05.02.01] - 23.03.2023

Изменено

- Полностью переработан интерфейс программы.

[201.05.01.02] - 13.10.2022

Исправлено

- Перезагрузка после подключения.

Удалено

- Кнопка "Вернуть настройки по умолчанию".

[201.05.01.01] - 12.10.2022

Добавлено

- Сохранение выбранного порта.

Изменено

- Название программы.

Удалено

- Выбор устройств, кроме SIB.

[201.04.02.02] - 16.06.2021

Добавлено

- Возможность перезагрузить устройство.

[201.04.02.01] - 19.05.2021

Добавлено

- Автоматическое определение номера узла CAN для SIB.